



EC-Declaration of conformity
CE-Déclaration de conformité
EG-Konformitätserklärung



PO Box 5575
 Glasgow G52 9AP
 Scotland

Luminaire/Luminaire/Strahler:
 Catalogue/Catalogue/Katalog:
 Certificate/Certificat/Zertifikat:
 Coding/Agrément/Codierung:

Protecta III Bi-pin
 PRGE/***/BI, PRSE/***/BI
Baseefa04ATEX0220 (25/06/2010)

II 2 G Ex e mb q IIC T4 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
 66/67

IP Rating/Indice de protection (IP)/IP-Schutzart:
 Ambient temp./T. ambiante/Umgebungstemperatur:

-20°C ≤ Tamb ≤ +55°C (-40°C ≤ Tamb ≤ +55°C)¹

¹ low temp version/version basse température/niedertemperaturversion
 * Refer to catalogue for further information/Consultez le catalogue pour de plus amples informations/
 Siehe Katalog zu weiteren Informationen

*The technical basis, with respect to equivalence of
 La base technique, en ce qui concerne l'équivalence de
 Die technische Grundlage hinsichtlich der Normen*

EN 50014, 50017, 50018, 50019, 50028, 50281-1-1 to/à/dazu EN 60079-0:2009, 60079-1:2007, 60079-5:2007, 60079-18:2009, 60079-31:2009 and/et/und 60079-7:2007

*of compliance with the EHSRs is valid as there are no changes which materially affect the state of technological progress of the product.
 en conformité avec les EESS est valide puisqu'il n'y a aucun changement qui affecte matériellement l'état de l'évolution technologique du produit.
 zur Erfüllung der GSGA ist gegeben, da keine Änderungen erfolgt sind, die einen Einfluss auf den technischen Stand des Produkts haben.*

*Terms of the directive:
 Prescription de la directive:
 Bestimmungen der Richtlinie:*

*Title and/or No. and date of issue of the standard:
 Titre et/ou N° et date d'édition de la norme:
 Titel und/oder Nr. sowie Ausgabedatum der Norm:*

94/9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres.	EN 60079-0 : 2009 EN 60079-1 : 2007
94/9/CE Appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères potentiellement explosibles.	EN 60079-5 : 2007 EN 60079-7 : 2007
94/9/EG Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsfähigen Bereichen.	EN 60079-18 : 2004 EN 61241 : 2004
2004/108/EC Electromagnetic compatibility	EN 55015 : 2000 : 2006 +A2 : 2009
2004/108/CE Compatibilité électromagnétique	EN 61547 : 2009
2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 61000-3-2 : 2006 : +A2 : 2008
2006/95/EC Low voltage equipment	EN 60598-1 : 2008
2006/95/CE Équipements électriques à bas voltage	² EN 60598-2-22 : 1998 +A2 : 2008
2006/95/EG Niederspannungsgeräte / -systeme	² emergency models only/modèles d'urgence uniquement/nur Notfallmodelle
2002/96/EC Waste of electrical and electronic equipment	Shell Deluge DTS-01 : 1991
2002/96/CE Déchets d'équipements électriques et électroniques	Seismic EN 60068-3-3 : 1993
2002/96/EG Entsorgung der elektrischen und elektronischen Geräte / Systeme	Nuclear Seismic IEC 60980-6 : 1993
2011/65/EU RoHS II Directive	

Additional information: (EN) The luminaire is capable of withstanding over voltage levels of up to 400V AC for 1 minute and impulse voltage surges of 4kV.
Informations complémentaires: (FR) Le luminaire peut supporter des niveaux de tensions jusqu'à 400 V CA pendant 1 minute et des tensions de choc de 4 kV.
Zusatzinformation: (DE) Dieser Strahler widersteht Überspannungen bis 400 VAC 1 Minute lang sowie Stoßspannungen von 4 kV.

On behalf of the Chalmit, I declare that, on the date the equipment accompanied by this declaration is placed on the market, the equipment conforms to all technical and regulatory requirements of the above listed directives.

En tant que représentant du fabricant Chalmit, je déclare qu'à la date où les équipements accompagnant cette déclaration sont mis sur le marché, ceux-ci sont conformes à toutes les dispositions réglementaires et techniques des directives énumérées ci-dessus.

Hiermit bestätige ich, im Namen von Chalmit, dass am Tag der Lieferung des Produkts/der Produkte zusammen mit dieser Erklärung das Gerät/die Geräte alle technischen und regulativen Anforderungen der oben aufgeführten Direktiven erfüllt.

Mark Poutney 29/07/2013

Name and date
 Nom et date
 Name und Datum

Technical Manager
 Directeur technique
 Technischer Leiter

Quality Assurance Notification by: **Baseefa Ltd.**
 Notification d'assurance qualité par: **1180**
 Qualitätssicherungsnotifikation durch:

Quality Management System Accreditation: **ISO 9001**
 Certification du système de gestion de la qualité: **by/par/durch**
 Qualitätsmanagementsystem Akkreditierung: **Lloyd's Register**
 certificate No./certificat N°/zertifikat Nr.
LRQ 4005876

